

KMO-ZONE RAVENSHOUT 3911, 3945 HAM - TEL. 011 39 22 22 - FAX 011 39 22 23

B.T.W. BE 0440.565.189 - www.wildri.be - info@wildri.be

AAN: C.T.P. NV

Tisseltsesteenweg 49

2830 WILLEBROEK

CONFORMITEITSATTEST DUBBELWANDIGE BOVENGRONDSE TANK

Plaats van prestatie: WILDRI NV - HAM

Datum van prestatie: 24/02/12

Technische gegevens:

Constructie: WILDRI NV

Bestemming: Verdoodt - Broekstraat 1 - Opwijk.

Inwendige tank:

TANKNUMMER: 12/0303.

-diameter: 2500mm

-aantal rompdelen: 3

-totale lengte: 6,58m

-inhoud: 30000L

-mangat 600mm -aantal aansluitingen: 4 x 2" + 1 x 3"

-plaatdikte: 6mm

Uitwendige tank:

-diameter: 2520mm

-aantal rompdelen: 3

-totale lengte: 6,60m

-plaatdikte: 4mm

Gebruikte materialen:

-bodems: S 235 JR

-mantels: S 235 JR

Luchtproefdruk op 0.3 bar van de binnentank.

Uitgevoerd op 22/02/12 voor het aanbrengen van de buitentank. Er werden geen vervormingen of lekken vastgesteld.

Luchtproefdruk dubbele wand op 0.4 bar.

Uitgevoerd voor het aanbrengen van de buitenbekleding. Er werden geen lekken vastgesteld.

Drukproef uitgevoerd op 24/02/12.

Besluit:

De 2 drukproeven hebben voldoening gegeven.

De tank is geproduceerd volgens de geldende EN-normen EN 12285-2/30/2500/A/D en prototypekeuring WI-ATK-731.

Ham,

Willems Dirk

